

CHECKLISTA, GRÄVD DRICKSVATTENBRUNN

Datum	
Närvarande	

(Rödmarkerade svar kan innebära risk för dricksvattenkvaliteten!)

MARK OCH OMGIVNING
Hur ser marken ut runt brunnen <input type="checkbox"/> Avrinning mot brunnen <input type="checkbox"/> Marken är plan runt brunnen <input type="checkbox"/> Avrinning från brunnen
Finns det risk att det bildas vattensamlingar runt brunnen vid kraftiga regn och vid snösmältning <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Finns det större buskar och träd nära brunnen (rötter kan växa in i brunnen) <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Finns verksamheter i vattentäktens närområde som kan medföra en risk för föroreningar? <u>Exempel:</u> Avloppsanläggning, avloppsledning? Djurhållning/förvaring av gödsel? Jordbruk (bekämpningsmedel)? Industri el. liknade verksamhet? Hantering av kemiska produkter? Energianläggning inkl. ledningar, tankar, cisterner? Väg (halkbekämpning m.m.)? Andra föroreningskällor/faktorer som kan påverka dricksvattenkvaliteten? <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Finns det avrinning från tak i omedelbar närhet av brunnen <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
DRICKSVATTENBRUNN
Är den grävda brunnen <input type="checkbox"/> Stensatt <input type="checkbox"/> Försedd med betongringar
Sluter eventuell handpump tätt mot brunnslocket (spillvatten från pumpen kan söka sig ner till brunnen igen, t.ex. genom pumpens genomföring i locket eller andra otätheter.) <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ <input type="checkbox"/> Handpump saknas
Ligger brunnslocket minst 30 cm över markytan <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Vilket material består brunnslocket av <input type="checkbox"/> Betong / cement <input type="checkbox"/> Trä <input type="checkbox"/> Metall <input type="checkbox"/> Annat, vad:
Tätar locket mot översta brunnsringen <input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ

Finns det ventilationsrör på brunnen

JA NEJ

Är ventilationsröret utformat så att regnvatten/snö inte kan ta sig in (t.ex. mynningen vänd nedåt)

JA NEJ

Är ventilationsröret utformat så att möss, insekter m.m. inte kan ta sig in (t.ex. finmaskigt nät för ventilationens öppning)

JA NEJ

Finns det tecken på inträngande ytvatten i brunnen (lodräta ränder på insidan av brunnen)

JA NEJ

Finns det tecken på föroreningar i brunnsvattnet

JA NEJ

HYDROFOR

Har hydroforen rengjorts under de senaste 2 åren

JA NEJ Det finns ingen hydrofor

Finns det korrosionsskador / läckage på ledningar / hydrofor

JA NEJ